# ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

## ΦΔ1 (Χ.Θ. 0+000) & ΦΔ3 (Χ.Θ. 2+010)

### ΤΟΜΗ Α-Α

ΚΛ.1:20




### ΤΟΜΗ Γ-Γ

ΚΛ.1:20




### ΚΑΤΟΨΗ Β-Β

ΚΛ.1:20




### ΑΝΩ ΟΨΗ

ΚΛ.1:20




**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Η θέση της δικλείδας δείχνεται στις οριζοντιογραφίες και μηκοτομές.
2. Ολες οι συσκευές θα είναι ονομαστικής πίεσης, PN 25Atm.
3. Η προστασία - μόνωση των επιφανειών του φρεατίου θα γίνει εξωτερικά (περιμετρικά και στην οροφή) με διπλή επάλειψη ασφαλτικού υλικού.
4. Ξυλότυποι - οπλισμοί βλ. Σχέδιο 8.

ALEXANDRA CHEILARI
Aug 10 2020 11:34 AM
cosign

**Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.**
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ :

**«ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΧΙΣΤΟΥ»**

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε-879**

| ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : | ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : |
|---|---|
| **ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ DN 600/ ΦΡΕΑΤΙΑ ΦΔ1 & ΦΔ3** | **5.1** |
| | ΚΛΙΜΑΚΑ : **1:20** |

| | | | **ΥΠΟΓΡΑΦΗ** |
|---|---|---|---|
| ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. | Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Δ. ΜΑΡΑΛΕΤΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Υ.Ε.Τ.Υ. | ΑΛ. ΧΕΙΛΑΡΗ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σ.Α.Ε.Τ.Υ | ΑΘ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΔΡ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |

**ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018**