



ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΩΝ




ΚΑΤΟΨΗ




ΤΟΜΗ Α-Α

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 60εκ.




ΤΟΜΗ Α-Α




ΤΟΜΗ Β-Β

Για H = 1.00m
Δομικό πλέγμα Ο131 (S500) : B=1.40x2x3.14x0.40x1.41=4.95Kg
Σκυρόδεμα C20/25 : 0.353 m³/m

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ (ΤΥΠΟΥ I)
ΜΙΑΣ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ




ΚΑΤΟΨΗ




ΤΟΜΗ Α-Α

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ (ΤΥΠΟΥ II)
ΔΥΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 250 mm




ΚΑΤΟΨΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Οι κυλινδρικοί σπόνδυλοι κατασκευάζονται σε ύψη 0.25 , 0.50 , 1.00 m.




ΤΟΜΗ Α-Α


ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (d=16cm)



ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (d=16cm)




ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ



ΚΑΤΟΨΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Οι κυλινδρικοί σπόνδυλοι κατασκευάζονται σε ύψη 0.25 , 0.50 , 1.00 m.



ΤΟΜΗ Α-Α



Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Ε 897

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Σωλήνας PE 3ης γενιάς (σ80, MRS 10, PE 100)
2. Λαμνός φλάντζας και σπώλινη φλάντζα
3. Δικλείδα κανονικού μήκους
4. Δικλείδα πεπιλατωμένη
5. Συστοιή PE
6. Συστοιή του 90° PE
7. Συστοιή του τριών φλαντζών (χυτοσίδηρο)
9. Αεροεξαγωγός διπλής ενέργειας
10. Οπή στράγγισης Ø10 - Πλήρωση με σκόρα
11. Σώμα αγκύρωσης

Στα φρεάτια θα τοποθετηθούν χυτοσίδηρες βαθμίδες

Αρ.Σύμβασης:ΥΑΥΝΔ.001

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:



"Ε.Υ.Δ.Α.Π." Α.Ε.
Ωροπού 156, 11146 Γαλάτσι Αττικής

ΕΡΓΟ:

"ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ"

"Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - υποβοήθησης της Υπηρεσίας Αξιολόγησης και Υποστήριξης Νέων Δραστηριοτήτων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. οι οποίες σχετίζονται με την αξιοποίηση του ύδατος του Αδριάνεου Υδραγωγείου"

ΦΑΣΗ Α: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
(ΦΑΝΟΣ 85: ΘΕΣΗ ΚΟΔΡΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΣ 102: ΘΕΣΗ ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:



"ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" ΕΠΕ
Θαγγίνους 21, 14121 Αθήνα - 210 7219560
e: hydromod@otenet.gr - web: <http://hydromodmiki.gr>

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
FD-HYDR-SE-08.2

ΚΑΙΜΑΚΑ:
1:20

REVISION
00

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021		ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	
REV0	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ
REV1		Α. ΚΩΣΤΑ	Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ		ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	
Γ. ΤΣΑΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		Ε. ΤΣΑΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
		ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Νόμιμη Εκπρόσωπος	