


**«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ  
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»**

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Ε 897



| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΘΑ ΣΥΝΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΘΕ 2m ΚΑΤΑ ΕΝ 62561-1. |
| 2.           | Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΕΝ 62561-2                                                             |

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| (Α) | Δεξαμενή ενέργου όγκου 135 κυβ.μ.                   |
| (Β) | Μηχανοστάσιο διαστάσεων 9 Χ 2,70 Χ 3 μ              |
| (1) | Τρίδυμο πιεστικό συγκρότημα                         |
| (2) | Φυσητήρας δυναμικότητας 200 m3/h στα 350 mbar       |
| (3) | Πίνακες επιτόπιου χειρισμού                         |
| (4) | Πρόβλεψη χώρου για μελλοντική αμμοδιύλιση           |
| (5) | Δοχείο και δοσομετρική αντλία αποχλωριώδους νατρίου |
| (6) | Τροφοδοσία από Αδριάνειο υδραγωγείο                 |
| (7) | Διάταξη εκκένωσης DN 80 με χειροκίνητη δικλείδα     |
| (8) | Διάταξη υπερχείλισης DN160 ελεύθερη βανών           |
| (9) | Σύστημα αποβρύχιας διάχυσης χονδρής φυσαλίδας       |

Αρ. Σύμβασης ΥΑΥΝΔ 001

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:



"Ε.ΥΔ.Α.Π." Α.Ε.  
Ωρωπού 156, 11146 Γαλάτσι Αττικής

ΕΡΓΟ:

**"ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ"**

"Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - υποβοήθησης της Υπηρεσίας Αξιολόγησης και Υποστήριξης Νέων Δραστηριοτήτων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. οι οποίες σχετίζονται με την αξιοποίηση του ύδατος του Αδριανείου Υδραγωγείου"

ΦΑΣΗ Α: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
(ΦΑΝΟΣ 85: ΘΕΣΗ ΚΟΔΡΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΣ 102: ΘΕΣΗ ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ)

REVISION

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:



**"ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" ΕΠΕ**  
Θεαγένους 21, 16121 Αθήνα - 210 7219560  
e: [hydrodom@otenet.gr](mailto:hydrodom@otenet.gr) - web: <http://hydrodomiki.gr>

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

|                                               |                  |    |
|-----------------------------------------------|------------------|----|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:<br><b>FD-HYDR-RES-09.6.2</b> | ΚΛΙΜΑΚΑ:<br>1:50 | 00 |
|-----------------------------------------------|------------------|----|

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 102

## ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ

|      |          |          |              |
|------|----------|----------|--------------|
|      | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΗ | ΕΛΕΓΧΟΣ      |
| REV0 |          | A. ΚΩΣΤΑ | Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |
| REV1 |          |          |              |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ



Δ. ΑΡΜΕΝΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Paulo/0

Ι. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Paulina

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε  
ΙΩΑΝΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  
Νόμιμη Εκπρόσωπος