



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Αθήνα, 08/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 20821

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Δ8092) ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ DN15, Q₃ 2,5 m³/h,
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ DN15, Q₃ 2,5 m³/h, ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ DN15, Q₃ 2,5 m³/h ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ DN50 – DN 150»
(Δ8092)
(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 359429)

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων Δ8092 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ DN15, Q₃ 2,5 m³/h, ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ DN15, Q₃ 2,5 m³/h, ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ DN15, Q₃ 2,5 m³/h ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ DN50 – DN 150» (Δ8092) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 359429), ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στα πλαίσια του διαγωνισμού με αριθμό Δ8092 και ειδικότερα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος 2 σχετικά με την προμήθεια Ογκομετρικών Υδρομετρητών και συγκεκριμένα στον πίνακα συμμόρφωσης, αναφέρεται το εξής:

«Πιστοποιητικά ISO (14001, & 17025) του κατασκευαστικού οίκου του υδρομετρητή, σε ισχύ. »

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε, εάν είναι αποδεκτή η περίπτωση του να είναι πιστοποιημένος ο Ανάδοχος κατά ISO 14001 καθώς και ο κατασκευαστής να ακολουθεί όλες τις οδηγίες του ISO 14001 σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κατασκευής και με τέτοιο τρόπο ώστε να τις έχει ενσωματώσει στην επίσημη Γενική Πολιτική της Εταιρείας, η οποία επισυνάπτεται. Συγκεκριμένα στην τρίτη παράγραφο αναφέρεται το κάτωθι:

“...e procedimentos que vão de encontro dos requisitos do referencial NP EN ISO 14001 e NP EN ISO 45001, legislação aplicável e regulamentar do setor, bem como os compromissos voluntariamente assumidos.”

Που μεταφράζεται ως εξής:

«...και διαδικασίες που είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των προτύπων αναφοράς NP EN ISO 14001 και NP EN ISO 45001, τη νομοθεσία που ισχύει και ρυθμίζει τον κλάδο, καθώς και την εκούσια δέσμευσή μας».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απαίτηση της εν λόγω Διακήρυξης είναι η κατοχή πιστοποιητικού του Κατασκευαστικού οίκου των υδρομετρητών κατά ISO 14001. Η αναφορά στη Γενική Πολιτική του Κατασκευαστικού οίκου δεν



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

τεκμηριώνει την εναρμόνιση και δεν καλύπτει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εν λόγω Διακήρυξης.

ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ