



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 286

13 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Δ16γ/381/5/44/Γ

Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Ε.Κ.Λ.Δ.Α.) της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 1068/1980 «περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως - Αποχέτευσως Πρωτεύουσας» (ΦΕΚ 190/Α') όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στην νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 162/Α').

4. Τις διατάξεις του Ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχέτευσως Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 222/Α').

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α') και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την αριθμ. 8172/6-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη» (ΦΕΚ Β' 2795/9-12-11)

7. Το αριθμ. 386961/30-06-2011 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. καθώς και την αριθμ. 17269/30-05-2011 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

8. Το αριθμ. Δ6/1708/11-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Έργων Υδρεύσεως και Αποχέτευσης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Ε.Κ.Λ.Δ.Α.) της Ανώνυμης Εταιρείας Υδρεύ-

σεως και Αποχέτευσως Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) όπως αυτός εγκρίθηκε με την αριθμ. 17269/30-05-2011 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο οποίος έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1.

Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο κανονισμός αυτός αφορά τις ειδικές υποχρεώσεις, για την διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, που επιβάλλονται σε επαγγελματικές, βιομηχανικές, και βιοτεχνικές δραστηριότητες πλην οικιακής, γραφείων και εμπορικών καταστημάτων, στην περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχέτευσως Πρωτεύουσας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 10 του Ν. 1068/80 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις.

ΑΡΘΡΟ 2.

Βασικές Έννοιες

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

- Απόβλητο - κάθε ουσία ή αντικείμενο σε στερεά ή υγρή κατάσταση ή μορφή υλός, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 19 της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 13588/752/2006, (ΦΕΚ 383/Β/28-3-2006 Ευρωπαϊκός κατάλογος Αποβλήτων) και ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

- Οικιακά Λύματα - τα λύματα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών, που προέρχονται κυρίως από τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και τις εμπορικές δραστηριότητες.

- Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα -τα υγρά απόβλητα που παράγονται από οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα.

- Αστικά λύματα - τα οικιακά λύματα ή το μίγμα οικιακών λυμάτων με βιομηχανικά υγρά απόβλητα ή και όμβρια ύδατα.

- Επικίνδυνα Υγρά Απόβλητα - τα υγρά απόβλητα τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες σε συγκεντρώσεις που είναι αρκετές ώστε τα απόβλητα να εκδηλώσουν μία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006, (ΦΕΚ/Β/383/28-3-2006).

● Υπηρεσία - Η Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. που είναι αρμόδια για την χορήγηση των αδειών αποχέτευσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης.

● Δίκτυο αποχέτευσης - Το σύστημα αγωγών που συλλέγει μεταφέρει και διοχετεύει τα αστικά λύματα στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

● Ουσίες Προτεραιότητας - οι ευδιάλυτες και σε μικρές συγκεντρώσεις τοξικές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ουσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Απόφασης 2455/2001/ΕΚ που προσαρτάται στο Π.Δ. 51/2007.

ΑΡΘΡΟ 3.

Υποχρέωση Σύνδεσης

Όλα τα ακίνητα, επομένως και εκείνα τα οποία στεγάζουν δραστηριότητες του άρθρου 1. του παρόντος κανονισμού, συνδέονται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων με τη διαδικασία και τους όρους, που προβλέπονται από το Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης.

ΑΡΘΡΟ 4.

Αποχέτευση Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων

Η αποχέτευση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού είναι νόμιμη, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες δύο (2) προϋποθέσεις:

1) Η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, μέσω της αντίστοιχης εξωτερικής διακλάδωσης, να έχει κατασκευασθεί αποκλειστικά και μόνον από τον αρμόδιο φορέα. Η κατασκευή του έργου βεβαιώνεται με σχετικό έγγραφο του φορέα αυτού (Νόμιμη Σύνδεση).

2) Η χορήγηση από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. έγγραφης Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων (Νόμιμη Αποχέτευση).

ΑΡΘΡΟ 5.

Αποχετεύσιμα Υγρά

5.1 Η εντός του δικτύου αποχέτευσης διοχέτευση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και εφόσον οι τιμές των παραμέτρων των υγρών αποβλήτων δεν υπερβαίνουν τα όρια του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. Επισημαίνεται ότι, απαγορεύεται η συμμόρφωση με τα όρια του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι να επιτυγχάνεται με αραίωση.

Ειδικά για τις περιπτώσεις υπερβάσεων των επιθυμητών ορίων του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι, και προκειμένου να χορηγηθεί ή να εξακολουθεί να ισχύει η Άδεια Αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις καταβάλλουν Τέλος Υπερβάσεων Ποιότητας (Τ.Υ.Π.), το οποίο καλύπτει την ανάκτηση του επιπλέον κόστους επεξεργασίας των βιομηχανικών βιοδιασπώμενων αποβλήτων στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. Ο υπολογισμός της τιμής του Τ.Υ.Π. αναφέρεται στο Παράρτημα ΙV.

5.2 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αποχέτευση ή η διοχέτευση αποβλήτων με άλλο τρόπο στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. των ακόλουθων:

α) Υγρών που προέρχονται γενικά από εκκένωση βόθρων.

β) Υλικών ή ενώσεων που σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (άρθρο 5) και τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία των εργαζομένων, να προκαλέσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του δικτύου και των κέντρων επεξεργασίας λυμάτων και ρύπανση των τελικών αποδεκτών από τα επεξεργασμένα αστικά λύματα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες γενικές ομάδες υλικών και ενώσεων:

● Εύφλεκτες, δραστικές, εκρηκτικές, διαβρωτικές και ραδιενεργές ουσίες

● Επιβλαβή ή δύσοσμα υλικά.

● Μολυσματικά απόβλητα.

● Τοξικές ουσίες.

● Μη βιοδιασπάσιμα έλαια.

● Ρυπαντές οι οποίοι έχουν συνέπεια την έκλυση επικινδύνων αερίων.

Η κατάταξη και διαχείριση των επικινδύνων υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση 13588/725/2006 (ΦΕΚ/Β/383/28-3-2006) και τις σχετικές αναθεωρήσεις καθώς και την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419Β/01.10.2003) για τα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων.

5.3 Οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να εξετάσουν την προοδευτική μείωση των απορρίψεων στο δίκτυο αποχέτευσης των ουσιών του Παραρτήματος ΙΙ με σκοπό την κατάργησή τους σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/08-03-2007).

ΑΡΘΡΟ 6.

Άδειες Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων

Η νόμιμη αποχέτευση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο δίκτυο Αποχέτευσης προϋποθέτει σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού και την χορήγηση έγγραφης άδειας αποχέτευσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (Άδεια Αποχέτευσης) από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. Οι κατηγορίες των αδειών Αποχέτευσης Βιομηχανικών Αποβλήτων συνδέονται με τα μεγέθη και την φύση των επιχειρήσεων που αποχετεύονται. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

Κατηγορία Α. Όγκος αποβλήτων $V \leq 2 \text{ m}^3/\text{ημ.}$ εκτός των πλυντηρίων αυτοκινήτων, ταπητοκαθαριστηρίων και των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.4.

Κατηγορία Β. Όγκος αποβλήτων $V > 2 \text{ m}^3/\text{ημ.}$ εκτός των περιπτώσεων της κατηγορίας Γ.

Κατηγορία Γ. Πρόκειται για ειδικές δραστηριότητες με μέτρια ρύπανση οφειλόμενη κυρίως σε απορρυπαντικά.

Ως ημερήσιος όγκος V ποσότητας των αποβλήτων ορίζεται η μέση ημερήσια τιμή της ποσότητας των υγρών αποβλήτων σε διάστημα ενός μηνός κανονικής λειτουργίας.

Αν η επιχείρηση είναι εποχική για τον υπολογισμό της μέσης τιμής λαμβάνεται υπόψη μόνο η χρονική περίοδος κατά την οποία υπάρχει παραγωγική διαδικασία.

Οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία Α έχουν αμελητέα ρυπαντικά φορτία και συνήθως δεν υποχρεώνονται σε διαχωρισμό των εσωτερικών δικτύων λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, ή την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Η άδεια που τους χορηγείται έχει τον τύπο βεβαίωσης για την διάθεση

χωρίς επεξεργασία των λυμάτων/υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης με την Σύμφωνη Γνώμη της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

Οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στη κατηγορία Β και Γ υποχρεώνονται, προκειμένου να αδειοδοτηθούν από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., σε διαχωρισμό των εσωτερικών δικτύων λυμάτων από τα δίκτυα υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και στην κατασκευή φρεατίου δειγματοληψίας καθώς και των αναγκαίων έργων επεξεργασίας, ανάλογα με την φύση της επιχείρησης, πριν την διάθεσή τους στο Δίκτυο Αποχέτευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις η επιχείρηση συμπληρώνει ένα τυποποιημένο έγγραφο αίτησης προς την Υπηρεσία, στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάταξή της στην κατάλληλη κατηγορία και την περαιτέρω διαχείριση των υποθέσεων της αδειοδότησης.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν έκτακτο έλεγχο των διεργασιών και εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης προϊόντων καθώς και τον έλεγχο επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων συμπεριλαμβανόμενης και της δειγματοληψίας οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

6.1. Κατηγορία Α.(Σύμφωνη Γνώμη Αποχέτευσης)

6.1.1 Στις επιχειρήσεις με όγκο βιομηχανικών βιοδιασπώμενων αποβλήτων $V \leq 2 \text{ m}^3/\eta\mu$ και ρυπαντικό φορτίο από την συγκεκριμένη δραστηριότητα που δεν αφορά σε αποχετευόμενα υγρά όπως αναφέρονται στο άρθρο 5. παράγραφος 2. του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης και στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. χορηγεί βεβαίωση ότι συμφωνεί για την απ' ευθείας διάθεση των υγρών βιομηχανικών βιοδιασπώμενων αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς την υποχρέωση επεξεργασίας και την κατασκευή οιοδήποτε έργου.

Τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων επιβάλλεται να συλλέγουν τα λίπη και έλαια στην πηγή πριν από την εισαγωγή τους στο σύστημα αποχέτευσης και να τα παραδίδουν σε εταιρείες διαχείρισης (η διαχείριση των λιπών και ελαίων πρέπει να γίνεται με σχετικά παραστατικά). Επίσης επιβάλλεται η εγκατάσταση στο σύστημα αποχέτευσης διατάξεων λιποσυλλογής. Η Σύμφωνη Γνώμη Αποχέτευσης είναι αορίστου διάρκειας και ανακαλείται εφόσον πάψουν να τηρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγησή της.

6.1.2 Στις επιχειρήσεις, οι οποίες είτε δεν λειτουργούν ακόμη, είτε έχουν αρχίσει πρόσφατα να λειτουργούν, και εφόσον για τον λόγο αυτό δεν είναι διαθέσιμα επαρκή στοιχεία για τον υπολογισμό του όγκου των αποβλήτων τους, χορηγείται Σύμφωνη Γνώμη Αποχέτευσης ισχύος έξι (6) μηνών. Εφόσον, στη συνέχεια, προκύψουν επαρκή στοιχεία του υπολογισμού του όγκου των αποβλήτων, είτε χορηγείται Σύμφωνη Γνώμη Αποχέτευσης αορίστου διάρκειας, είτε η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία Β και εκκινεί η διαδικασία για την χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης Υγρών βιομηχανικών βιοδιασπώμενων αποβλήτων κατηγορίας Β.

6.1.3 Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τύποι επιχειρήσεων που συνήθως αδειοδοτούνται με Σύμφωνη Γνώμη Αποχέτευσης: στεγνοκαθαριστήρια, πλυντήρια ρούχων, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, επεξεργασία κατεψυγμένων αλιευμάτων, επεξεργασία λαχανικών, ερ-

γαστήρια επεξεργασίας ζύμης, μεταξοτυπίες, επιχειρήσεις τυποποίησης τροφίμων και στεγνοκαθαριστήρια με ανοικτό κύκλωμα ψύξης.

6.1.4 Εξαιρούνται της ως άνω αδειοδότησης παραγωγικές διαδικασίες όπως επιμεταλλωτήρια, βυρσοδεψία, χημικές βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες εντάσσονται στη κατηγορία Β και πλυντήρια αυτοκινήτων και ταπητοκαθαριστήρια που εντάσσονται στη κατηγορία Γ.

6.2. Κατηγορία Β. (Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων)

Στις επιχειρήσεις με όγκο βιομηχανικών βιοδιασπώμενων αποβλήτων $V > 2 \text{ m}^3/\eta\mu$, καθώς και σε αυτές που εξαιρούνται από την κατηγορία Α και δεν ανήκουν στην κατηγορία Γ, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. χορηγεί Άδεια Αποχέτευσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων κατηγορίας Β.

6.2.1 Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Για την χορήγηση της άδειας οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται στην κατασκευή των εξής έργων:

α) Διαχωρισμό των εσωτερικών τους αποχετευτικών δικτύων λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα βιομηχανικών αποβλήτων. Η απόληξη των ανωτέρω δύο ανεξάρτητων δικτύων, χωρίς προηγούμενες συνδέσεις μεταξύ τους, θα είναι το φρεάτιο δειγματοληψίας όπως κατωτέρω αναφέρεται.

β) Κατασκευή με ίδιες δαπάνες φρεατίου δειγματοληψίας εκτός και παρά την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν η κατασκευή δεν είναι δυνατή στην ανωτέρω θέση και με την αναγκαία προϋπόθεση ότι η αδυναμία κατασκευής έχει αιτιολογηθεί επαρκώς, το φρεάτιο θα κατασκευαστεί όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την ρυμοτομική γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη.

γ) Κατασκευή με ίδιες δαπάνες των αναγκαίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας με σκοπό την προστασία του δικτύου αποχέτευσης, του προσωπικού της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων από λίπη, έλαια, οξέα, μέταλλα, τοξικές ουσίες (βλ. Παράρτημα Ι) και τα λοιπά ανεπιθύμητα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ΚΛΔΑ και στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

6.2.2 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται.

Για την αδειοδότηση της από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., η επιχείρηση υποβάλλει σχετική αίτηση για την χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων (Άδεια Αποχέτευσης), στην οποία επισυνάπτεται μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων υπογεγραμμένη από μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε. η οποία και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία:

- τεχνική έκθεση με λεπτομερή περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας,
- τις πηγές προέλευσης των υγρών αποβλήτων,
- τις επί μέρους καταναλώσεις νερού,
- τις απώλειες νερού,
- την εκτίμηση των ημερησίων απορριπτομένων ποσοτήτων «ουσιών προτεραιότητας» και πρόβλεψη για την προοδευτική κατάργηση των,
- σύμφωνα με το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α/08.03.2007) και την απόφαση 2455/2001/ΕΚ.

- την ποιότητα και ποσότητα των υγρών αποβλήτων, (αν η επιχείρηση λειτουργεί) ή εκτιμώμενα από την μελέτη και τη βιβλιογραφία δεδομένα,

- τη μέθοδο επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (εάν απαιτείται),

- αναλύσεις των υγρών αποβλήτων πριν την επεξεργασία,

- κάτοψη του ακινήτου,

- τοπογραφικό διάγραμμα,

- σχέδια των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που θα περιλαμβάνουν κατόψεις και τομές

- κάθε άλλο στοιχείο, που συμπεριλαμβάνεται στις έντυπες οδηγίες της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

Η μελέτη πρέπει να συνοπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και να υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα σε διάστημα δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός. Η μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελέγχεται και θεωρείται από την Υπηρεσία ως προς την επάρκειά της.

6.2.3 Διαδικασία αδειοδότησης.

α) Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.

Μετά την έγκριση της μελέτης επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, χορηγείται προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. για την κατασκευή των προβλεπομένων εγκαταστάσεων, μετά την παρέλευση της οποίας η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. ορίζει ημερομηνία αυτοψίας για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω προθεσμιών, η επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει παράταση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την λήξη του χρόνου περαίωσης. Η χρονική διάρκεια παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) μήνες.

β) Χορήγηση προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων.

Μετά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων η Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. χορηγεί στην επιχείρηση προσωρινή Άδεια Αποχέτευσης υγρών αποβλήτων διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

γ) Χορήγηση οριστικής Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων.

Κατά το πρώτο τετράμηνο της προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης υγρών αποβλήτων γίνεται η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ο έλεγχος της απόδοσής τους με αναλύσεις, που πραγματοποιούνται με ευθύνη της επιχείρησης. Σε αυτό το διάστημα η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις των υγρών αποβλήτων.

Στο δεύτερο τετράμηνο η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει τουλάχιστον σε τρεις τυχαίους ελέγχους (δειγματοληψίες και αναλύσεις). Εφόσον τα αποτελέσματα των ελέγχων αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά (βλ. δ) χορηγείται οριστική Άδεια Αποχέτευσης υγρών αποβλήτων διάρκειας 2 ετών. Οι ακόλουθες λεπτομέρειες ισχύουν για τις δειγματοληψίες και αναλύσεις:

- Οι δειγματοληψίες αναφέρονται σε τυχαία στιγμιαία δείγματα.

- Οι εργαστηριακοί προσδιορισμοί των υγρών αποβλήτων και η έκφραση των αντιστοίχων αποτελεσμάτων θα εκτελούνται βάσει των προτύπων μεθόδων αναλύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) που εκδίδονται από τον ΕΛΟΤ ή του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO ή τα πρότυπα εκδόσεως Α.Ρ.Η.Α.

- Τα δείγματα θα λαμβάνονται από το ειδικό φρεάτιο δειγματοληψίας που θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας εκτός και παρά τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου σε θέση επισκέψιμη και ελεύθερη. Επιπροσθέτως, τα δείγματα μπορεί να λαμβάνονται από την έξοδο της επεξεργασίας, κατάλληλο εσωτερικό φρεάτιο ή άλλο σημείο της εγκατάστασης κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

δ) Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ελέγχων

Οι παράμετροι που εξετάζονται σε κάθε δείγμα καθορίζονται από την Υπηρεσία αφού ληφθεί υπόψη η φύση της παραγωγικής δραστηριότητας και οι ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. Ενδεικτικός Πίνακας των ελεγχόμενων παραμέτρων δίνεται στο Παράρτημα V. Οι ανωτέρω παράμετροι χωρίζονται σε δύο ομάδες :

Ομάδα I

Παράμετροι για τις οποίες επιτρέπονται υπερβάσεις.

Οι παράμετροι αυτές είναι: TSS, COD και BOD5. Ειδικά για τις παραμέτρους TSS, και BOD5 καθορίζεται Τέλος Υπερβάσεων Ποιότητας (Τ.Υ.Π.). Σε περίπτωση που η σειρά των δειγματοληπτικών ελέγχων δείξει υπερβάσεις των επιθυμητών ορίων των παραμετρικών τιμών του Πίνακα I του Παραρτήματος I και μόνον για τις συγκεκριμένες παραμέτρους, προσδιορίζεται πρόσθετο μηνιαίο τέλος διαχείρισης των αποβλήτων στα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων (Κ.Ε.Λ.), με το οποίο επιβαρύνεται η επιχείρηση από την οποία προέρχονται τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα. Οι λεπτομέρειες του υπολογισμού του τέλους διαχείρισης και των λοιπών χρεώσεων καθορίζονται στο Παράρτημα IV.

Υπερβάσεις του ορίου 1000mg/L για την παράμετρο COD επιτρέπονται μόνον εφόσον ισχύει ότι $COD \leq 2.5 * BOD5$. Σε αντίθετη περίπτωση για τη παράμετρο COD ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ομάδα II.

Ομάδα II

Παράμετροι για τις οποίες δεν επιτρέπονται υπερβάσεις

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι λοιπές παράμετροι του Πίνακα I πλην των παραμέτρων της ομάδας I. Εφόσον σε τρία (3) διαδοχικά δείγματα δεν διαπιστωθούν υπερβάσεις των προβλεπόμενων στον Πίνακα I ορίων για τις παραμέτρους της ομάδας II χορηγείται οριστική Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων.

Εφόσον σε δύο διαδοχικά δείγματα διαπιστωθούν υπερβάσεις ορίων των παραμέτρων αυτών, ενημερώνεται εγγράφως η επιχείρηση η οποία υποχρεούται να επαναφέρει την ποιότητα των υγρών αποβλήτων μέσα στα προβλεπόμενα από τον Πίνακα I όρια αποκλειστικά με την κατάλληλη επεξεργασία ή/και διαχείριση. Για την προσαρμογή της ποιότητας των αποβλήτων χορηγείται στην επιχείρηση χρονική προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθούν τα όρια γνωστοποιείται από την επιχείρηση στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. η οποία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αυτοψία για να επιβεβαιώσει τα δηλωθέντα από την επιχείρηση.

Εφόσον στα δύο επόμενα διαδοχικά δείγματα διαπιστωθούν εκ νέου υπερβάσεις ορίων, η επιχείρηση ενημερώνεται εγγράφως και αναλόγως με την απόκλιση,

υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματική ή νέα πλήρη μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η μελέτη πρέπει να υποβάλλεται σε διάστημα δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίηση του ενδιαφερομένου με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός. Αν η επιχείρηση δεν υποβάλει μελέτη και ταυτόχρονα εξακολουθήσουν οι υπερβάσεις, ανακαλείται ή/και δεν ανανεώνεται η Άδεια Αποχέτευσης και η Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως την αρμόδια Νομαρχία με σκοπό την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

ε) Παρακολούθηση

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα υγρά απόβλητα της επιχείρησης σε τυχαίες χρονικές στιγμές. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς διαπιστωθούν υπερβάσεις, διενεργούνται τα όσα προβλέπονται στο σημείο (δ) (Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ελέγχων).

στ) Ανανέωση της άδειας αποχέτευσης

Η Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων ανανεώνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας Άδειας. Σε περίπτωση που κατά το διάστημα ισχύος της Άδειας, για την οποία η επιχείρηση ζητά Ανανέωση, έχουν υπάρξει μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία ή/και στην επεξεργασία των αποχετευόμενων υγρών αποβλήτων, η επιχείρηση μαζί με την αίτηση ανανέωσης υποβάλει όλα τα σχετικά στοιχεία. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις και την υποβολή συμπληρωματικής μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. αποφασίζει για Ανανέωση της Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων, αφού εξεταστούν τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που έγιναν κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση Άδειας. Η Ανανέωση είναι δυνατή μόνον εφόσον τα αποτελέσματα τουλάχιστον τριών (3) τελευταίων δειγματοληπτικών ελέγχων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα Ι του παρόντος κανονισμού όρια, για όσες παραμέτρους δεν επιτρέπονται υπερβάσεις, ενώ εάν διαπιστωθούν υπερβάσεις για τις παραμέτρους της Ομάδας Ι η Άδεια Αποχέτευσης ανανεώνεται.

Εφόσον τα αποτελέσματα όλων των δειγματοληπτικών ελέγχων που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση Άδειας, για όσες παραμέτρους δεν επιτρέπονται υπερβάσεις, είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα Ι του παρόντος κανονισμού όρια, η χρονική διάρκεια της ανανέωσης είναι κατά ένα (1) έτος μεγαλύτερη από αυτή που ίσχυε, με μέγιστη διάρκεια τα πέντε (5) έτη από την τελευταία ανανέωση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η χρονική διάρκεια της Ανανέωσης είναι μικρότερη ή ίση με τη διάρκεια της λήγουσας Άδειας. Αν το ποσοστό των αποκλιόντων δειγμάτων κατά το διάστημα της παρακολούθησης είναι μικρότερο του 40% επί του συνόλου των δειγμάτων, η χρονική διάρκεια της ανανέωσης είναι ίση με την προηγούμενη. Αλλιώς είναι κατά ένα έτος μικρότερη με ελάχιστο τα δύο (2) έτη.

Σε περίπτωση, όπου σε οποιαδήποτε φάση των διαδικασιών δ, ε, και στ διαπιστωθεί απόκλιση σε μια παράμετρο, όπως φαίνεται στον Πίνακα ΙΙ του Παραρ-

τήματος Ι για ένα (1) δείγμα επί τριών, αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.3 Κατηγορία Γ. (Άδειες ειδικών δραστηριοτήτων)

Στις επιχειρήσεις (α) πλυντηρίων αυτοκινήτων και ταπητοκαθαριστηρίων ανεξαρτήτως της τιμής V του όγκου υγρών αποβλήτων και (β) πλυντηρίων ρούχων με τιμές V του όγκου αποβλήτων >2 m³/ημ. η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. χορηγεί Άδεια Αποχέτευσης τύπου Γ.

6.3.1 Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Για την χορήγηση της άδειας οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται στην κατασκευή των εξής έργων :

α) Διαχωρισμός των εσωτερικών τους αποχετευτικών δικτύων λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα βιομηχανικών αποβλήτων. Η απόληξη των ανωτέρω δύο ανεξάρτητων δικτύων, χωρίς προηγούμενες συνδέσεις μεταξύ των, θα είναι το φρεάτιο δειγματοληψίας όπως κατωτέρω αναφέρεται.

β) Κατασκευή με ίδιες δαπάνες φρεατίου δειγματοληψίας εκτός και παρά την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν η κατασκευή δεν είναι δυνατή στην ανωτέρω θέση και με την αναγκαία προϋπόθεση ότι η αδυναμία κατασκευής έχει αιτιολογηθεί επαρκώς, το φρεάτιο θα κατασκευαστεί όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την ρυμοτομική γραμμή, σε θέση άμεσα επισκεψίμη και ελεύθερη.

γ) Κατασκευή με ίδιες δαπάνες των αναγκαίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του δικτύου αποχέτευσης και των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων από λίπη, έλαια, τοξικές ουσίες και τα λοιπά ανεπιθύμητα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 του ΚΛΔΑ και το Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

6.3.2 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται.

Για την αδειοδότηση από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. η επιχείρηση υποβάλλει σχετική αίτηση, για την χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων (Άδεια Αποχέτευσης), στην οποία επισυνάπτεται μελέτη αποχέτευσης υγρών αποβλήτων υπογεγραμμένη από Μηχανικό μέλος Τ.Ε.Ε. ή υπομηχανικό ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

- τεχνική έκθεση με συνοπτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας,
- τις πηγές προέλευσης των υγρών αποβλήτων,
- τις επί μέρους καταναλώσεις νερού,
- την ποσότητα των υγρών αποβλήτων,
- κάτοψη του ακινήτου,
- τοπογραφικό διάγραμμα,
- σχέδια των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που θα περιλαμβάνουν κατόψεις και τομές.
- κάθε άλλο στοιχείο, που συμπεριλαμβάνεται στις έντυπες οδηγίες της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

Ειδικά για τα πλυντήρια αυτοκινήτων, η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον βορβοροσυλλέκτη και διαχωριστή ελαφρών υγρών (υγρών με ειδικό βάρος <0.95gr/cm³).

6.3.3 Διαδικασία αδειοδότησης.

α) Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.

Μετά τον έλεγχο και την έγκριση της μελέτης αποχέτευσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, χορηγείται προθεσμία δύο (2) μηνών από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. για την

κατασκευή των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων, μετά την παρέλευση της οποίας η Υπηρεσία ορίζει ημερομηνία αυτοψίας για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω προθεσμιών, η επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει παράταση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την λήξη του χρόνου περαίωσης. Η χρονική διάρκεια παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) μήνες.

β) Χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης

Μετά την έλεγχο της κατασκευής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων χορηγείται Άδεια Αποχέτευσης υγρών αποβλήτων διάρκειας πέντε (5) ετών από την τελευταία ανανέωση.

γ) Ανανέωση της Άδειας Αποχέτευσης

Η Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων ανανεώνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας Άδειας. Σε περίπτωση που κατά το διάστημα ισχύος της οριστικής Άδειας, για την οποία η επιχείρηση ζητά την Ανανέωση, έχουν υπάρξει μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία ή/και στην επεξεργασία των αποχετεμένων υγρών αποβλήτων, η επιχείρηση μαζί με την αίτηση ανανέωσης υποβάλλει όλα τα σχετικά στοιχεία. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις ή την υποβολή συμπληρωματικής μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Η άδεια ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται εφόσον παύσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις για την χορήγησή της.

ΑΡΘΡΟ 7.

Ειδικές Περιπτώσεις

Ο παρών Κανονισμός δεν περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές εκτός δικτύου αποχέτευσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., καθώς και για τις παρακάτω περιπτώσεις:

7.1. Βιομηχανικών δραστηριοτήτων, των οποίων τα υγρά βιομηχανικά απόβλητά τους μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα προς διάθεση στο Φρεάτιο Βιομηχανικών Αποβλήτων (Φ.Β.Α.) στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης Η διάθεση των υγρών αποβλήτων γίνεται κατόπιν της Νομαρχιακής Απόφαση Δ.Υ./35809/92, ΦΕΚ 682/20-11-1992, η οποία παρατάθηκε επί αόριστον με την Νομαρχιακή Απόφαση 3435, ΦΕΚ 465B/6-6-1997.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις παραπάνω Νομαρχιακές Αποφάσεις καθώς και με τον Κ.Λ.Δ.Α. (ΦΕΚ 846B/6.5.09) και κοινή υπουργική απόφαση του 2009 περί Ανανέωσης, τροποποίησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΚΕΛ Ψυτάλλειας, γίνονται δεκτά στο Φ.Β.Α.:

α. Τα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ Α.Ε., που δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο αποχέτευσης εξαιτίας της μη ύπαρξης δευτερευόντος δικτύου. Με την κατασκευή των δευτερευόντων δικτύων οι βιομηχανίες υποχρεούνται να συνδεθούν οπότε ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 1 έως 6.

β. Τα υγρά απόβλητα που δεν περιέχουν τοξικές ουσίες, ραδιενεργά υγρά, κατάλοιπα πετρελαιοειδών και λοιπών επικινδύνων ουσιών.

7.2. Βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων οι οποίες διαθέτουν, τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα σε διευθετημένα ρέματα. Η σχετική αδειοδότηση δίνεται από την οικία Νομαρχίας στην αρμοδιότητα της οποίας είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των ρεμάτων.

7.3. Νοσοκομείων και διαγνωστικών εργαστηρίων.

Η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β 1-10-2003), που αφορά στα μέτρα και τους όρους για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες, καθώς και την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 13588/725/2006, «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα «επικίνδυνα απόβλητα».

Ακόμη, έχοντας υπό όψη την Υγειονομική Διάταξη Ειβ 221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/1965) «Περί διαθήσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως ισχύει και τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ (ΦΕΚ 846 Β /6.5.2009) και τις διατάξεις του, τα νοσοκομεία και διαγνωστικά εργαστήρια, πριν την έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας τους από την αρμόδια αρχή, υποβάλλουν τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων και επιπλέον λεπτομερή περιγραφή της εγκατάστασης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, τα οποία ελέγχονται και εγκρίνονται από την Υπηρεσία και χορηγείται βεβαίωση και πιθανοί όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων πριν την διάθεσή τους στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του νοσοκομείου ή του διαγνωστικού κέντρου είναι το Υπουργείο Υγείας για τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι οικείες Νομαρχίες (Περιφέρειες) για τα Ν.Π.Ι.Δ.

7.4. Επιχειρήσεων μαζικής εστίασης

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατόρια-ταβέρνες-ψητοπωλεία) πρέπει να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια στην πηγή, προτού δηλαδή εισέλθουν στο σύστημα αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003), τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1774/2005 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στην πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς. Επίσης πρέπει να τηρούν αρχείο με τις συμβάσεις τους με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων καθώς με τα σχετικά παραστατικά. Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης είναι αρμοδιότητα του οικείου Δήμου.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου εφαρμογής και τήρησης των απαιτήσεων των παραγράφων 7.3 και 7.4., οπότε κρίνει σκόπιμο για την προστασία του αποχετευτικού δικτύου.

ΑΡΘΡΟ 8.

Κυρώσεις

8.1 Καμία αποχέτευση υγρών αποβλήτων από τις δραστηριότητες του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού δεν θεωρείται νόμιμη εάν δεν ικανοποιούνται οι όροι

που τίθενται στον παρόντα Κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται η προβλεπόμενη Άδεια Αποχέτευσης ή, αν αυτή είχε χορηγηθεί προγενέστερα, η Άδεια ανακαλείται ή/και δεν ανανεώνεται.

8.2 Απαγορεύεται η λειτουργία επιχειρήσεων του άρθρου 1 εάν δεν διαθέτουν Άδεια Αποχέτευσης σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ειδοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρεια, Νομαρχία, Δήμος κλπ) προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες επιβολής προστίμων και ανακλήσεων των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων.

8.3 Σε περίπτωση παράνομης αποχέτευσης, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί να διακόπτει την ύδρευση ή/και την σύνδεση των επιχειρήσεων. Η επιχείρηση θα ειδοποιείται εγγράφως τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη διακοπή.

8.4 Σε περίπτωση που λόγω της ποιότητας των υγρών αποβλήτων μιας επιχείρησης προκληθούν βλάβες στις υποδομές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (αποχετευτικό δίκτυο, εγκαταστάσεις Κ.Ε.Λ. κλπ) η αποκατάσταση των βλαβών γίνεται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. και η σχετική δαπάνη θα χρεώνεται στην επιχείρηση μέσω του λογαριασμού ύδρευσης/αποχέτευσης.

8.5 Σε περίπτωση που μια επιχείρηση αρνηθεί να καταβάλει το Τ.Υ.Π. εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για περίπτωση μη εξόφλησης λογαριασμού Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.(διακοπή ύδρευσης κλπ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
PH	6,0 - 9,5
Θερμοκρασία	40 ^ο C
Ολικά Αιωρούμενα στερεά	500 mg/L 1
BOD5	500 mg/L 1
COD	1000 mg/L ¹ Τιμές COD >1000mg/L γίνονται αποδέκτες μόνο εάν COD<2,5*BOD5.
Ηλεκτρική αγωγιμότητα	4000 μs/cm
Λίπη - Έλαια (ζωικά - φυτικά)	100 mg/L
Ορυκτά Έλαια	15 mg/L
Αμμωνία - N	60 mg/L
Φωσφορικά - P	10 mg/L
Θειώδη SO3	1 mg/L
Θειικά SO4	1500 mg/L
Θειούχα	1 mg/L
Νιτρώδη	4 mg/L
Νιτρικά	20 mg/L
Αργίλιο	10 mg/L
Αντιμόνιο	5 mg/L
Αρσενικό	0,5 mg/L
Βάριο	20 mg/L
Βηρύλλιο	30 mg/L
Βόριο	10 mg/L
Χρώμιο ³	2 mg/L

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Χρώμιο ⁶	0,5 mg/L
Κοβάλτιο	10 mg/L
Χαλκός	1 mg/L
Κυανιούχα	3 mg/L
Φθοριούχα	20 mg/L
Σίδηρος	15 mg/L
Μόλυβδος	5 mg/L
Μαγγάνιο	10 mg/L
Μολυβδένιο	10 mg/L
Νικέλιο	10 mg/L
Φαινόλες	5 mg/L
Σελήνιο	0,2 mg/L
Άργυρος	5 mg/L
Θάλλιο	2 mg/L
Κασσίτερος	10 mg/L
Τιτάνιο	10 mg/L
Ουράνιο	5 mg/L
Ψευδάργυρος	20 mg/L
Κάδμιο	0,5 mg/L
Υδράργυρος	0,01 mg/L

• 1. Επιθυμητό όριο. Ισχύει μόνον για τον υπολογισμό της δαπάνης διαχείρισης (Τ.Υ.Π.)

• Κατά την αδειοδότηση των βιομηχανιών και βιοτεχνιών, θα γίνεται από την ΥΕΕΥΑ εκτίμηση ως προς τις ουσίες προτεραιότητας που πιθανόν να εμπεριέχονται στα απόβλητα από την παραγωγική τους δραστηριότητα.

• Για τις παράμετρος του Πίνακα Ι που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Ουσιών Προτεραιότητας του Π.Δ. 51/2007 (βλ. Πίνακα ΙΙ), θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να παύσει η απόρριψη τους στο δίκτυο έως το 2020. Οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές του Πίνακα Ι, θα αναπροσαρμόζονται ώστε να μειώνονται σταδιακά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

Οι κατωτέρω αποκλίσεις επί των ορίων του Πίνακα Ι και για ένα (1) δείγμα αποβλήτων επί τριών (3) δεν λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή κυρώσεων ήτοι:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΣ mg/L

Από	Έως	Απόκλιση σε mg/L
-	0,1	Άνευ
>0,1	0,5	0,2
>0,5	0,9	0,4
>0,9	5	2
>5	10	4
>10	30	8
>30	50	20
>50	200	40
>200	500	80
>500		200

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΩΝ(*) (σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2001- EEL 331)

	Αριθμός CAS (1)	Αριθμός ΕΕ(2)	Ουσία προτεραιότητας	Χαρακτηρισμός: επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας
(1)	15972-60-8	240-110-8	Alachlor	
(2)	120-12-7	204-371-1	Ανθρακένιο	(X) (***)
(3)	1912-24-9	217-617-8	Ατραζίνη	(X) (***)
(4)	71-43-2	200-753-7	Βενζόλιο	
(5)	n.a.	n.a.	Βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες(**)	(X) (****)
(6)	7440-43-9	231-152-8	Κάδμιο και παράγωγα	X
(7)	85535-84-8	287-476-5	ΧλωροαλκάνιαC10-13 (**)	X
(8)	470-90-6	207-432-0	Chlorfenvinphos	
(9)	2921-88-2	220-864-4	Chlorpyrifos	(X) (***)
(10)	107-06-2	203-458-1	1,2-Διχλωροαιθάνιο	
(11)	75-09-2	200-838-9	Διχλωρομεθάνιο	
(12)	117-81-7	204-211-0	Φθαλικό δι(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP)	(X) (***)
(13)	330-54-1	206-354-4	Diuron	(X) (***)
(14)	115-29-7	204-079-4	Ενδοσουλφάνιο	(X) (***)
	959-98-8	n.a.	(άλφα-ενδοσουλφάνιο)	
(15)	206-44-0	205-912-4	Φλουορανθένιο(*****)	
(16)	118-74-1	204-273-9	Εξαχλωροβενζόλιο	X
(17)	87-68-3	201-765-5	Εξαχλωροβουταδιένιο	X
(18)	608-73-1	210-158-9	Εξαχλωροκυκλοεξάνιο	X
	58-89-9	200-401-2	(Λινδάνιο, γ-ισομερές)	
(19)	34123-59-6	251-835-4	Isoproturon	(X) (***)
(20)	7439-92-1	231-100-4	Μόλυβδος και παράγωγα	(X) (***)
(21)	7439-97-6	231-106-7	Υδράργυρος και παράγωγα	X
(22)	91-20-3	202-049-5	Ναφθαλένιο	(X) (***)
(23)	7440-02-0	231-111-4	Νικέλιο και παράγωγα	
(24)	25154-52-3	246-672-0	Εννεύλοφαινόλες	X
	104-40-5	203-199-4	(4-π-εννεύλοφαινόλη)	
(25)	1806-26-4	217-302-5	Οκτυλοφαινόλες	(X) (***)
	140-66-9	n.a.	(para-ter-οκτυλοφαινόλες)	
(26)	608-93-5	210-172-5	Πενταχλωροβενζόλιο	X
(27)	87-86-5	201-778-6	Πενταχλωροφαινόλη	(X) (***)
(28)	n.a.	n.a.	Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες	X
	50-32-8	200-028-5	(Βενζο(α) πυρένιο)	
	205-99-2	205-911-9	(Βενζο(β) φλουορανθένιο)	
	191-24-2	205-883-8	(Βενζο(g,h,i) περυλένιο)	
	207-08-9	205-916-6	(Βενζο(k) φλουορανθένιο)	
	193-39-5	205-893-2	(Ινδενο(1,2,3-cd) πυρένιο)	
(29)	122-34-9	204-535-2	Σιμαζίνη	(X) (***)
(30)	688-73-3	211-704-4	Παράγωγα τριβουτυλτίνης	X
	36643-28-4	n.a.	(Κατιόν τριβουτυλτίνης)	
(31)	12002-48-1	234-413-4	(Τριχλωροβενζόλια)	(X) (***)
	120-82-1	204-428-0	(1,2,4-Τριχλωροβενζόλιο)	
(32)	67-66-3	200-663-8	Τριχλωρομεθάνιο (χλωροφόρμιο)	
(33)	1582-09-8	216-428-8	Τριφθοραλίνη	(X) (***)

(*) Όπου έχουν επιλεγεί ομάδες ουσιών, τυπικοί μεμονωμένοι εκπρόσωποι καταγράφονται ως ενδεικτικές παράμετροι(σε παρενθέσεις και χωρίς αριθμό). Η διενέργεια ελέγχων θα επικεντρωθεί στις συγκεκριμένες αυτές ουσίες, με την επιφύλαξη ενσωμάτωσης και άλλων μεμονωμένων εκπροσώπων, ανάλογα με την περίπτωση.

(**) Οι ομάδες αυτές ουσιών κανονικά περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό μεμονωμένων ενώσεων. Επί του παρόντος, δεν μπορούν να δοθούν οι κατάλληλες ενδεικτικές παράμετροι.

(***) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για τον χαρακτηρισμό της ως πιθανής «επικίνδυνης ουσίας προτεραιότητας». Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τελική της κατάταξη 12 μήνες το αργότερο μετά την θέσπιση του παρόντος καταλόγου. Η επανεξέταση αυτή δεν θα επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής για την εφαρμογή των ελέγχων που ορίζει το άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

(****) Μόνο ο πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας(αριθμός CAS 32534-81-9).

(*****) Το φθορανθένιο περιλαμβάνεται στον κατάλογο ως ουσία ενδεικτική άλλων περισσότερο επικίνδυνων πολυαρωματικών υδρογονανθράκων. CAS: Chemical Abstract Services.

(1) CAS: Chemical Abstract Services.

(2) Αριθμός ΕΕ: δηλαδή Ευρωπαϊκός κατάλογος χημικών ουσιών του εμπορίου(EINECS) ή Ευρωπαϊκός Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών(ELINCS).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1	Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων. Απαιτείται άδεια της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
2	Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm.
3	Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά.
4	Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25°C και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
5	Αέρια και ατμοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.

6	Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιγόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.
7	Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
8	Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κλπ.
9	Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου.
10	Υγρών που περιέχουν ανθρακασβεστίο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου.
11	Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό.
12	Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας.
13	Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικά κατά 80% σε 24 ώρες.
14	Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
15	Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες.
16	Υγρά το pH των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Προσδιορισμός του ετησίου Τέλους Υπερβάσεων Ποιότητας (Τ.Υ.Π.)

$$T.Y.P. = V * [(BOD5 - bod5) * \alpha * \alpha' + (TSS - tss) * \beta * \beta'] * 10^{-3} * 365$$

1. Συμβολισμοί

BOD5 = Μέση τιμή της παραμέτρου Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (mg/l ή g/m³) κατά το προηγούμενο έτος.

bod5 = Επιθυμητή τιμή παραμέτρου Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (mg/l ή g/m³) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

TSS = Μέση τιμή της παραμέτρου Ολικών Αιωρούμενων Στερεών (mg/l ή g/m³) κατά το προηγούμενο έτος.

tss = Επιθυμητή τιμή της παραμέτρου Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (mg/l ή g/m³) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

V = Μέση ημερήσια τιμή του όγκου των υγρών βιομηχανικών βιοδιασπώμενων αποβλήτων (m³/ημ.) κατά το προηγούμενο έτος.

α = κόστος αφαίρεσης βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (€/kg)

β = κόστος αφαίρεσης αιωρούμενων στερεών (€/kg)

α' , β' = Μεταβλητοί συντελεστές βαρύτητας. Ορίζονται με απόφαση Δ.Σ. της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Λοιποί συντελεστές : 10⁻³kg/g, 365ημέρες/έτος

2. Στις περιπτώσεις αρνητικών τιμών των διαφόρων BOD5 και TSS ο υπολογισμός γίνεται με μηδενικές τιμές.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση	Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €	Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Β΄	300 €	80 €	30 €	Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Γ΄	50 €	-	-	Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-	Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Δ΄	110 €	30 €	-	Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Τεύχος	Έντυπη μορφή	Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α΄	225 €	Δ΄	160 €	Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Β΄	320 €	Α.Α.Π.	160 €	Δ.Δ.Σ.	225 €
Γ΄	65 €	Ε.Β.Ι.	65 €	Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Α.Ε.Δ.	10 €	Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστριαίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.et.gr> - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30



* 0 2 0 0 2 8 6 1 3 0 2 1 2 0 0 1 2 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004